

Số: /BVBS-TCHC

Bồng Sơn, ngày tháng 03 năm 2026

V/v báo giá cung ứng dịch vụ đo điện trở hệ thống chống sét, đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị/công ty, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá cung ứng dịch vụ đo điện trở hệ thống chống sét, đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: Số 2699 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

- Điện thoại: 02563.661639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Số 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

Ngoài bì cần ghi rõ:

“Báo giá cung ứng dịch vụ đo điện trở hệ thống chống sét, đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động” Không mở trước 15 giờ 00 phút ngày 11/3/2026”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/3/2026 đến hết 15 giờ 00 ngày 11/3/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục các thiết bị yêu cầu đo điện trở: *Kèm theo phụ lục.*

2. Địa điểm: Tại các Khoa, phòng thuộc Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Địa chỉ: 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia lai

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, đo điện trở hệ thống chống sét, đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động, phải đảm bảo đúng kỹ thuật và đạt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9385-2012 và các tiêu chuẩn quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giá dịch vụ: Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra, đo điện trở hệ thống chống sét, đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. Giá dịch vụ không bao gồm chi phí thay thế linh, phụ kiện (nếu có).

3. Thời gian hoàn thành dự kiến: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến thanh toán hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ Hồ sơ kết quả kiểm tra, đo điện trở hệ thống chống sét, đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TC-HC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /BVBS-TCHC ngày /3/2026
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Tên Khoa/Phòng	Thiết bị yêu cầu kiểm tra, đo điện trở	ĐVT	Số lượng
I	Đo điện trở hệ thống chống sét			
1	Khu khám kỹ thuật nghiệp vụ 5 tầng	Hệ thống chống sét chủ động (E SE), công nghệ phát tia tiên đạo sớm	Hệ thống	01
2	Khoa Ngoại Tổng hợp	Hệ thống chống sét chủ động (E SE), công nghệ phát tia tiên đạo sớm	Hệ thống	01
3	Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa	Hệ thống chống sét chủ động (E SE), công nghệ phát tia tiên đạo sớm	Hệ thống	01
4	Khoa Truyền nhiễm	Hệ thống chống sét chủ động (E SE), công nghệ phát tia tiên đạo sớm	Hệ thống	01
5	Khoa Nhi + Khu Hồi tỉnh (Đơn nguyên Thận nhân tạo)	Hệ thống chống sét chủ động (E SE), công nghệ phát tia tiên đạo sớm	Hệ thống	01
II	Đo điện trở tiếp đất hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động			
1	Khu khám kỹ thuật nghiệp vụ 5 tầng	Hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động	Hệ thống	01
2	Phòng Bảo vệ (cổng số 4), gồm các khoa: - Khoa Nhi + Khu Hồi tỉnh (Đơn nguyên Thận nhân tạo) - Khoa Truyền nhiễm - Khoa Nội Tổng hợp - Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa - Khoa Liên Chuyên khoa (khoa Sản cũ) - Khoa Nội Tổng hợp cũ (khoa Nội Tim mạch - Lão khoa cơ sở 2 + khoa Ngoại Tổng hợp + phòng Vật tư TBYT + khoa YHCT + khoa PHCN + khoa Phẫu thuật GMHS cũ)	Hệ thống tủ trung tâm báo cháy tự động	Hệ thống	01