

Số: /BVBS-TCHC
V/v báo giá cung ứng, lắp đặt thiết bị
biến tần tủ chính và biến tần cửa thang
máy của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bồng Sơn, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá cung ứng, lắp đặt thiết bị biến tần tủ chính và biến tần cửa thang máy của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

- Điện thoại: 0256 - 3661639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Số 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

Ngoài bì cần ghi rõ:

“Báo giá cung ứng, lắp đặt thiết bị biến tần tủ chính và biến tần cửa thang máy ” Không mở trước 15 giờ ngày 22/7/2026”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/7/2026 đến hết 15 giờ ngày 22/7/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa: *Phụ lục đính kèm.*

2. Địa điểm thực hiện và các yêu cầu khác

- Địa điểm giao hàng: Phòng TC-HC, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Yêu cầu: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng; ghi rõ tên hàng hóa, Model, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất.

- Giá hàng hóa: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, chạy thử (bao gồm phụ kiện kèm theo) và các chi phí khác liên quan đến địa điểm giao hàng thuộc Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

3. Thời gian lắp đặt và giao hàng dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Thanh toán hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TC-HC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /BVBS-TCHC ngày /7/2026
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Biến tần tủ chính thang máy	- Model: Nice 3000 - 15KW - Công suất: 15KW - Điện áp đầu vào: 03 phase, 380 VAC - 47~63Hz - Tần số đầu ra: 0 - 99Hz - Chế độ điều khiển: Điều khiển song song (Simplex/Duplex) - Truyền thông: Sử dụng giao thức CANbus - Hệ thống điều khiển: Tích hợp bộ điều khiển thang máy và biến tần trên cùng một bo mạch	Cái	01
1	Biến tần cửa thang máy	- Model: EC30-OR2-S2 - Điện áp đầu vào: 01 phase, 220 - 240VAC ($\pm 10\%$) - 2A, 47~63Hz - Điện áp đầu ra: 03 phase, 0 - 220VAC - 1,3A - Tiêu chuẩn IP: IP20 - Công suất: 0,2 KW	Cái	01

Ghi chú: Thang máy đang sử dụng tại Bệnh viện: Hiệu: Mitsubishi, tải trọng: 1.600 kg