

Số: /BVBS-TCHC
V/v mời báo giá cung ứng, lắp đặt
máy lạnh của Bệnh viện

Bồng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá Cung ứng, lắp đặt máy lạnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

- Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

- Điện thoại: 0256-3661639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Số 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

Ngoài bì cần ghi rõ:

***“Báo giá cung ứng, lắp đặt máy lạnh. Không mở trước 15 giờ 00 phút
ngày 11/8/2026”***

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/8/2026 đến trước 15 giờ 00 ngày 11/8/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa: *Theo phụ lục đính kèm.*

2. Địa điểm cung cấp và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa:

- Địa điểm giao hàng: Phòng máy chủ - Bệnh viện ĐKKV Bồng sơn

- Yêu cầu hàng hóa: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng thông số kỹ thuật tại phụ lục hàng hóa kèm theo Công văn; hàng hóa báo giá cần ghi rõ:

Nhãn hiệu, Model, nước sản xuất, năm sản xuất, thời gian bảo hành (ghi thời gian bảo hành của nhà sản xuất).

- Giá hàng hóa: Bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hiểm, phụ kiện kèm theo (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến địa điểm giao hàng, lắp đặt của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

3. Thời gian giao hàng, lắp đặt dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Điều khoản thanh toán hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Ván

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số /BVBS-TCHC ngày /8/2026
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy lạnh 01 chiều Inverter	- Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/hw - Công suất tiêu thụ điện: 2HP/h - Điện áp: 220V - Cường độ dòng điện: 7,4 A - Tần số: 50 HZ - Đường kính ống dẫn: Ống ga Ø 12.7; ống lỏng Ø 6.35 - Ga sử dụng: R32	Bộ	01